

Vorlage zur Sitzung

☒ des Gemeindevorstandes
☐ der Gemeindevertretung

☐ Ortsbeirat ist zu hören

Bezeichnung der Vorlage: Wasserversorgung Waldems Steinfischbach
Tiefbrunnen Hettenbach
Erneuerung der Pumpensteigrohre
2 Angebote

Beschlussvorschlag:

Nach Vortrag und Beratung beschließt der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldems den Auftrag zur Lieferung von Pumpensteigrohren aus V 4 A für den Tiefbrunnen Hettenbach an die Firma GWE Pumpenboese GmbH, Moorbeerenweg 1, 31228 Peine zu vergeben.

Die Auftragssumme beträgt brutto: 6.778,84 €

Deckungsvorschlag:

☒ Mittel stehen in ausreichender Höhe zur Verfügung
Buchungsstelle: 11.03.01, Sachkonto 0078/ 842 852

Begründung:

Die zurzeit als Pumpsteigrohr eingesetzten Rohre DN 50 aus Stahl, weisen erhebliche Korrosionsschäden auf. Da in 2018 der Wechsel der Brunnenpumpe vorgesehen ist, sollen hierbei auch die Pumpsteigleitungen erneuert werden.

Vorgesehen sind Pumpensteigrohre aus V 4 A, Werkstoff 1.4301, mit entsprechenden Steckverbindungen, wie bereits bei Tiefbrunnen Harbach, und bei Anlagen des WBV Tenne verwendet.

Ein entsprechendes Angebot wurde bei der Firma GWE Pumpenboese GmbH, 31228 Peine angefordert. Weiterhin wurde bei der Firma S.P.S Schüttler Pumpenservice ein Angebot angefordert.

Nach Vorlage der Angebote wurde festgestellt das die Firma S.P.S Pumpenservice nicht den Verwaltungsseitig vorgegebenen Werkstoff angeboten hat.

Aufgrund der bisher sehr guten Erfahrungen mit dem Rohrmaterial der Firma GWE Pumpenboese GmbH wird nach Rücksprache mit dem Wassermeister vorgeschlagen den Auftrag mit einer Auftragssumme von brutto 6.778,84 € an die Firma GWE Pumpenboese GmbH, Moorbeerenweg 1, 31228 Peine zu vergeben.

Der Unterzeichnende bittet um Zustimmung zur Vorlage.

Waldems, 22.03.2018

Hies, Bürgermeister

Baum, Techn.-Angestellter